

Brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Fastigheter och verksamheter ska sköta sitt brandskyddsarbete kontinuerligt och systematiskt. Det ska även fördelas och åtgärdas vid behov.



Modellen är framtagen av Storstockholms brandförsvaret som även gett RaddSam-N tillåtelse att använda den. Ändringar har därefter gjorts av RaddSam-N. Reviderad: 2019-08-22.

Brandskyddsarbete

Ett brandskyddsarbete sker via kontinuerliga egenkontroller, där brister åtgärdas.

Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska anpassas till aktuell fastighet/verksamhet. Följande ska alltid finnas:

- Ansvarsfördelning (fastighetsägare/nyttjanderättshavare).
- Rutiner vid brand och utrymning.
- Kontroll- och underhållsrutiner.
- Övnings- och utbildningsrutiner.

Berörda personer i verksamheten ska kunna rutinerna.

Brandrisker

Risken för brand och snabbt brandförlopp ska beaktas och minimeras.

- Identifiera uppenbara risker för en brand och anlagd brand. (ex. levande ljus).
- Minimera de identifierade riskerna. (ex. rutin kring levande ljus).
- I större verksamheter eller verksamheter med stora skyddsvärden kan det behövas en grundligare riskbedömning m.h.a en sakkunnig.

Släckutrustning

Släckutrustning ska finnas, kontrolleras och kunna användas.

- Släckutrustning ska anpassas till brandriskerna och risken för snabbt brandförlopp.
- Släckutrustning ska anpassas till verksamheten och dess förutsättningar. Till exempel hur och av vem den ska användas.
- Personer i verksamheten ska ha kännedom om släckutrustningens placering och användning.

Brandspridningsrisk

Brandspridning ska minimeras.

- Brännbart material i större omfattning ska om möjligt undvikas, speciellt högre upp på väggar och i tak.
- Brandcellsgränser ska vara intakta. Dörrar ska stänga ordentligt, genomföringar ska vara tätade m.m.
- Om sprinkler finns ska dess funktion inte vara hindrad.

Personsäkerhet

Människor ska inte skadas eller dödas i händelse av brand.

- Utrymning ska hinna genomföras innan det blir skadligt att befinna sig i byggnaden.
- Utrymningsrutin bör finnas dokumenterat.
- Personer i verksamheten ska ha kännedom om de rutiner som finns och vad de ska göra vid en utrymning.
- Om personer ska vara kvar i brandcellen eller närliggande brandcell måste andra faktorer beaktas.
Exempelvis
 - Är skyddet i brandcellen anpassat till övriga begränsande funktioner, exempelvis sprinkler?
 - Är skyddet anpassat till möjligheten för räddningstjänsten att släcka branden?

Räddningstjänst

Förutsättningar ska finnas för räddningstjänsten att kunna genomföra en effektiv och säker insats.

- Räddningsvägar ska vara brukbara. (Ex. snöskottning, klippning av träd osv.).
- Anordningar för insatspersonal ska fungera. (Ex: stigarledning, nycklar, rökluckor m.m.)
- Anslag om eventuella faror ska finnas enligt gällande krav. (ex. gasflaskor).
- Normalt behöver personal möta räddningstjänsten för att ge information och stötta vid insatsen. (Ex. om faror, skyddsvärden, funktioner, ämnen, gasflaskor mm.).
- Finns behov av insatsplan, ska det vara utformat i samråd med räddningstjänsten.